216024-ON-0003

Probennummer: **221109/0169**

Objekt: Ortsnetz Kuppenheim Niederzone, Rathaus, Friedensplatz 1, 76456 Kuppenheim

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Kaltwassereingang

Probenbezeichnung: Trinkwasser

Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO 5667-5, DIN ISO 19458

Entnahmedatum/-zeit: 2022-11-09 10:15

Untersuchungsende: 2022-11-11

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
Vor Ort Parameter				
Entnahme nach Zweck		a		DIN EN ISO 19458:2006-12
Trübung, qualitativ		klar		DIN EN ISO 7027:2000-04
Färbung, qualitativ		farblos		DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	392	2.790	DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert		7,80	6,5 - 9,5	DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Entnahme	°C	16,0		DIN 38404-4:1976-12
Parameter TrinkwV Anlage 4, Gruppe A				
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	1	100	TrinkwV §15 Abs. 1c
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §15 Abs. 1c
Escherichia coli	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Geschmack		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Trübung	NTU	0,11	1	DIN EN ISO 7027:2000-04
Färbung (SAK 436nm)	1/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887:2012-04

Beurteilung

Die Probe erfüllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV) in der aktuell geltenden Fassung.