

| | | |
|---|--|--|
|  energie von hier | E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher (VDE-AR-N 4105:2018-11) | Seite: 1/1 Stand: 07/2019 Version: 1.0 |
| Strom | | |
| Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz (von der verantwortlichen Elektrofachkraft auszufüllen) | | |
| Anlagenanschrift | Vorname, Name _____ | |
| | Straße, Hausnummer _____ | |
| | PLZ, Ort _____ | |
| Anlagenerrichter (verantwortliche Elektrofachkraft) | Firma, Ort _____ | |
| | Telefon, E-Mail _____ | |
| max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA | max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW | |
| Blindleistungs-Anforderung Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe der eneREGIO GmbH eingestellt (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ angegeben) | <input type="checkbox"/> Q(U)-Standard-Kennlinie | |
| | <input type="checkbox"/> $\cos \varphi(P)$ -Standard-Kennlinie | |
| | <input type="checkbox"/> fester Verschiebungsfaktor $\cos \varphi =$ _____ | |
| Für PV-Anlagen: Modulleistung/ Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW _p | | |
| Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? <input type="checkbox"/> | | |
| Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher vorhanden ? (Auf Anforderung sind diese bei der eneREGIO GmbH einzureichen) <input type="checkbox"/> ja | | |
| Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden ? (Auf Anforderung sind diese bei der eneREGIO GmbH einzureichen) <input type="checkbox"/> ja | | |
| Eingestellter Wert am <input type="checkbox"/> integrierten <input type="checkbox"/> zentralen | NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U _n | |
| Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/> | | |
| Die Erzeugungsanlage und/oder Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der eneREGIO errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine voll-ständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben. | | |
| Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers erfolgte am: _____ | | |
| Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____ | | |
| Ort, Datum _____ | Anlagenbetreiber _____ | Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2.Absatz) |